ФОП Гарагонич В.Д.

Експертний висновок

Щодо можливості безперешкодного доступу особам з інвалідністю та МГН до будівлі та приміщень гуртожитку літера Г

за адресою:
Закарпатська область, м. Мукачево,
вул. Я.А.Каменського, 59.

Замовник обстеження :
Мукачівський державний університет.

м. Мукачево
2022 р.

Підстава для проведення обстеження і складання акту.

- Підстава для проведення обстеження і складання експертного висновку є договір № 66 від 04.04.2022 р. між ФОП Гарагонич В.Д. та замовником Мукачівський державний університет в особі ректора Щербан Т.Д.

При визначенні технічного стану використовувались наступні нормативні документи та матеріали.

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення »
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997р. за № 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівельних споруд і інженерних мереж".
- Накази Держнаглядохоронпраці України і Держкомжитлокомунгоспу України від 08 липня 1997р. за № 108/177/99 "Про заходи за виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997р. за № 409".
- Стандарт асоціації незалежних експертів України СТТУ БС 01-03. -
- Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016.
- Технічний паспорт № 7248/453-юр від 15.04.2009р. виданий Мукачівське міське БТІ та ЕО.

Організація, що провела обстеження.

ФОП Гарагонич В.Д.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд, сертифікат АЕ № 001770 від 04.03.2013р.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ.

Мета обстеження: оцінка можливості безперешкодного доступу особам з інвалідністю та МГН до будівлі та приміщень гуртожитку літера Г, розташованої по вул. Я.А.Каменського, 59 в м. Мукачево, Закарпатської області, відповідно діючим нормам ДБН.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА.

П'ятиповерхова будівля гуртожитку літера Г, розташована в м. Мукачево, вул. Я.А.Каменського, 59, Закарпатської області.

Будівля збудована в 1978 році.

Вхід на територію обладнаний доступними елементами інформації про об'єкт.

Передбачені умови безперешкодного пересування по ділянці до будівлі або по території.

На шляхах руху до будівель і споруд передбачена система орієнтації та інформаційної підтримки.

Ширина пішохідних шляхів із зустрічним рухом відповідає нормативу.

Повздовжній уклон пішохідних шляхів відповідає нормативу.

Вхід до будівлі, для доступу осіб з інвалідністю та МГН, здійснюється безпосередньо з пішохідної доріжки.

Ширина вхідних дверей, коридорів та дверей в приміщення відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

ВИСНОВОК

За результатами технічного обстеження встановлено, що будівля та приміщення гуртожитку літера Г Мукачівського державного університету, яка розташована по вул. Я.А.Каменського, 59 в м. Мукачево, Закарпатської області, доступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення та відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Експерт / Гарагонич В.Д. /

сертифікат АЕ № 001770

від 04.03.2013р.

05.07.2022р.

Фотофіксація

фото 1 : фасад



фото 2 : внутрішні приміщення



фото 3 : внутрішні приміщення



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ № 001770

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт
(найменування професії)

Виданий про те, що Гарагонич Віктор Дмитрович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної секції Комісії від 01.03.2013 № 25, затвердженим президією Комісії 04.03.2013 № 25-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 04.03 2013 року за № 1689.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель і споруд.

Дата видачі 04.03 2013 року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії _____ Барзилович Д.В.
(підпис) *(прізвище, ім'я, по батькові)*

М. П.

Міністерство України • Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України • Атестаційна архітектурно-будівельна комісія
УКРАЇНА
ЕКСПЕРТ
Реєстраційний № 1770
ГАРАГОНИЧ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
Кваліфікаційний сертифікат № 001770 видано

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Учбовий центр експертів будівельної галузі"

Свідоцтво

№ 8434267

Видано про те, що

Гарагонич Віктор Дмитрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

22 листопада 2018 р.

С.І. Бубирьова