

ФОП Гарагонич В.Д.

Експертний висновок

**Щодо можливості безперешкодного доступу особам
з інвалідністю та МГН до будівлі та приміщень
учбового корпусу літера А**

за адресою:

**Закарпатська область, м. Мукачево,
вул. Я.А.Каменського, 59.**

Замовник обстеження :

Мукачівський державний університет.

**м. Мукачево
2022 р.**

Підстава для проведення обстеження і складання акту.

- Підстава для проведення обстеження і складання експертного висновку є договір № 66 від 04.04. 2022 р. між ФОП Гарагонич В.Д. та замовником Мукачівський державний університет в особі ректора Щербан Т.Д.

При визначенні технічного стану використовувались наступні нормативні документи та матеріали.

- ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997р. за № 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівельних споруд і інженерних мереж".
- Накази Держнаглядохоронпраці України і Держкомжитлокомунгоспу України від 08 липня 1997р. за № 108/177/99 "Про заходи за виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997р. за № 409".
- Стандарт асоціації незалежних експертів України СТТУ БС 01-03. -
- Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016.
- Технічний паспорт № 7248/453-юр від 15.04.2009р. виданий Мукачівське міське БТІ та ЕО.

Організація, що провела обстеження.

ФОП Гарагонич В.Д.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд, сертифікат АЕ № 001770 від 04.03.2013р.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ.

Мета обстеження: оцінка можливості безперешкодного доступу особам з інвалідністю та МГН до будівлі та приміщень учбового корпусу літера А, розташованої по вул. Я.А.Каменського, 59 в м. Мукачеві, Закарпатської області, відповідно діючим нормам ДБН.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА.

Чотириповерхова будівля учбового корпусу літера А, розташована в м. Мукачеві, вул. Я.А.Каменського, 59, Закарпатської області.

Будівля збудована в 70-х роках ХХ ст.

Вхід на територію обладнаний доступними елементами інформації про об'єкт.

Передбачені умови безперешкодного пересування по ділянці до будівлі або по території.

На шляхах руху до будівель і споруд передбачена система орієнтації та інформаційної підтримки.

Ширина пішохідних шляхів із зустрічним рухом відповідає нормативу.

Повздовжній уклон пішохідних шляхів відповідає нормативу.

Для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та МГН до будівлі використовується пандус для інвалідної коляски марки OSD-BLR150.

Ширина вхідних дверей, коридорів та дверей в приміщення відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

ВИСНОВОК

За результатами технічного обстеження встановлено, що будівля та приміщення учбового корпусу літера А Мукачівського державного університету, яка розташована по вул. Я.А.Каменського, 59 в м. Мукачеві, Закарпатської області, доступні для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення та відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

Експерт
сертифікат АЕ № 001770
від 04.03.2013р.



/ Гарагонич В.Д. /

05.07.2022р.

Фотофіксація

фото 1 : фрагмент фасаду





фото 2 : внутрішні приміщення





МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001770

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Гарагонич Віктор Дмитрович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії

від **01.03.2013** № **25** , затвердженим президією

Комісії **04.03.2013 № 25-Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **04.03** **2013** року
за № **1689** .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель**

і споруд.

Дата видачі **04.03** **2013** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



Товариство з обмеженою відповідальністю
"Учебний центр експертів будівельної галузі"

Свідоцтво

№ 8434267

Видано про те, що

Гарагонич Віктор Дмитрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Пройшов(ла) підвищення кваліфікації за напрямом

ЕКСПЕРТ

За програмами:

Загальний модуль підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг) пов'язаних із створенням об'єктів архітектури – експертів.

Програма підготовки до професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури. Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

22 листопада 2018 р.

С.І. Бубирьова

